

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKU

Se základními požadavky podle § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších změn a doplňků, ve smyslu § 13 nv č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky.

Výrobce :

ARMAGAS s.r.o. Třinec, Průmyslová 1021, 739 65 Třinec - Staré Město, IČO 48390585

Výrobek :

Filtr KAP ve světlostech DN40, DN50, DN65, DN80, DN100.

Popis a určení výrobku :

Filtr KAP se používá k filtrování plyných a kapalných médií (mimo pitné vody) .

Základní technické údaje:

Tlakový stupeň: PN 16, Jmenovitý přetlak: 600 kPa, Jmenovitá světlost DN: 40, 50, 65, 80, 100, Provozní teplota okolního prostředí: od -25°C do +80°C. Závitové provedení pro DN40 – Rp 1 ½, pro DN50 – Rp2.

Materiál filtračního síta: tkanina VAF – 5/KR pro plyná média, tkanina FINET POP 1 pro kapalná média.

Provozní tekutina: voda (mimo pitné dle ČSN 75 7111:1989), pára, vzduch, topné plyny dle ČSN 38 5502:1980.

Způsob posouzení shody :

Posouzení shody s technickými požadavky bylo provedeno podle nv č. 163/2002 Sb. – rozborem výrobní dokumentace, pokynů pro uživatele uvedených a zkouškou výrobku v SZÚ Brno s.p., AO 202, Hudcova 56b, 621 00 Brno, IČO 00001490 (Certifikát výrobku číslo: B-40-00686-04-rev.1 ze dne 31. 10. 2008).

Seznam použitých technických předpisů a českých technických norem :

- Zákon č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších změn a doplňků
- Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění
- ČSN 13 3005-1:1994
- ČSN 13 3060-2:1978
- ČSN 13 3060-4:1993
- ČSN EN 19:2003

Potvrzení výrobce :

Výrobce uvedený výše na tomto prohlášení potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky na výrobky a že za podmínek obvyklého a výrobcem určeného použití je výrobek bezpečný. Výrobce dále prohlašuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky na výrobek.

Datum a místo vydání prohlášení:
01. 02. 2009, Třinec

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce:

Ing. Alfréd Adámek

Technik a manager jakosti



.....
podpis

