

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Vydané podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Spínače teploty TFA

Typ: TFA 24A, TFA 24K, TFA 24C a TFA 24P

Popis a použití:

Spínače teploty TFA jsou konstruovány jako dvoustavové regulátory (regulace ON/OFF), které porovnávají nastavenou a měřenou teplotu a umožňují spínání galvanicky oddělených kontaktů relé při dosažení nastavené hodnoty teploty. Požadovaná teplota je přednastavena výrobcem dle požadavku zákazníka. Napájecí napětí spínačů je 24 Vstř. Spínače vyhovují stupni ochrany IP 65 podle ČSN EN 60 529. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí. Z hlediska umístění čidla a použití spínačů se rozlišují tyto varianty:

TFA 24A – pro snímání teploty v okolí spínače

TFA 24K – pro použití v klimatizacích a potrubích, dodává se s plastovým držákem jako příslušenství je možné dodat nerezovou jímku JS 130

TFA 24C – pro všeobecné použití, čidlo teploty je vyvedené kabelem (standardně TG8-40, Ni1000/5000, 1m)

TFA 24P – příložené provedení na potrubí, dodává se s upevňovací páskou a uzávěrem

Požadovanou teplotu je možné nastavit v rozsahu od -25 do 160 °C, přičemž maximální teplota v okolí hlavičky je u spínačů TFA 24A 70 °C a u spínačů TFA 24P 110 °C. Při aplikacích nad 120 °C je u spínačů TFA 24K dodávána varianta s prodlouženým stonkem o 60 mm.

Výrobek na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

Směrnice Rady 89/336/EHS ze 3. května 1989 týkající se elektromagnetické kompatibility, ve znění směrnice Rady 91/263/EHS, směrnice Rady 92/31/EHS a směrnice Rady 93/68/EHS implementovanými do právního řádu České republiky nařízením vlády č. 18/2003 Sb.

ČSN EN 61326-1:2006+Op1:2007, ČSN EN 61000-4-2:1997+A1:1999+Z1:2001, ČSN EN 61000-4-3:2003 ed.2+A1:2003 (úroveň 10 V/m), ČSN EN 61000-4-4 ed.2:2005, ČSN EN 61000-4-5:1997+Z1:2001, ČSN EN 61000-4-6:1997+Z1:2001, ČSN EN 61000-4-11:2005, ČSN EN 61000-3-2 ed.3:2006
ČSN 33 2000-4-41 a ČSN EN 60 529

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484

Prohlášení je vydáno na základě následujících certifikátů:

Certifikáty: NV č. 18/2003 Sb.

evidenční číslo 1268/70/07/BT/IZ/E ze dne 2.7.2007, vydal ITI TÜV s.r.o.,
Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava

evidenční číslo 1269/70/07/BT/IZ/E ze dne 2.7.2007, vydal ITI TÜV s.r.o.,
Pobočka Ostrava, Teslova 2, Ostrava

protokol o zkoušce číslo 6440-333/2007 ze dne 20.6.2007, vydal VOP026
Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, V. Nejedlého 691, Vyškov

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 4.12.2007



RNDr. Jan Janíček
Jednatel společnosti

zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484