

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků **splňují** požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Snímače teploty s korekcí žádané veličiny

Typ: SAU 1000

Popis a použití:

Ovládací moduly SAU 1000 jsou určeny pro měření teploty v prostorech chráněných proti vodě. Kromě snímání teploty umožňují korekci žádané veličiny. Na základě informace o naměřené teplotě je možné provést pomocí potenciometru korekci v regulačním systému, např. snížit nebo zvýšit teplotu atd. Snímače jsou osazovány různými měřicími prvky pro měření teploty, jako například Pt 100, Ni 1000, KTY, apod. Vyhovují stupni ochrany IP 30 podle ČSN EN 60 529 a teplotní rozsah použití je -30°C až 80°C a nesmí být ani krátkodobě překročen. Příjemný design a kvalitní materiál zaručují, že snímače nepůsobí rušivě ani v interiérech, na které jsou kladeny vysoké estetické požadavky. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

ČSN EN 60529, ČSN 33 2000-4-41

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 10.12.2007


.....
Ing. Petr Brzezina
Vedoucí technického úseku

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Valašské Meziříčí
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČO: 64087484
DIČ: CZ64087484