

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

dle ČSN EN ISO/IEC 17050-1

SENSIT s.r.o
Školní 2610
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
IČ 64087484

tímto prohlašuje,

že vlastnosti dále uvedených výrobků splňují požadavky základních bezpečnostních zásad a požadavky technických předpisů a jsou za podmínek správné instalace, použití a údržby pro určený účel použití bezpečné. U všech výrobků uváděných na trh byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda s technickou dokumentací a se základními požadavky dále uvedených technických norem.

Název výrobku: Snímače teploty s kabelem

Typ: TG7

Popis a použití:

Tyto odporové snímače jsou určeny pro kontaktní měření povrchové teploty pevných látek, s rovným a hladkým povrchem. Snímače jsou tvořeny kovovým měřicím pouzdem a přívodním kabelem. Pouzdro snímače je z mosazi a jeho součástí je otvor pro montážní šroubek M4. Výška pouzdra je 6,5 mm, průměr pouzdra 18 mm. Přívodní kabel se silikonovou vnější izolací je stíněný. Stínění není spojeno s pouzdem, ani čidlem teploty. Snímače vyhovují stupni ochrany IP 50 podle ČSN EN 60 529. Snímače jsou osazovány různými měřicími prvky pro měření teploty, jako například Pt 100, Ni 1000, apod. Zapojení snímačů je vždy dvouvodičové. Teplotní rozsah použití snímačů je -30 až 180°C (-30 až 150 °C pro snímače s čidly NTC 20kΩ nebo Ni 2226) a nesmí být ani krátkodobě překročen. Snímače jsou určeny pro provoz v chemicky neagresivním prostředí.

Výrobek na něž se vztahuje toto prohlášení je ve shodě s následujícími předpisy a normami:

ČSN EN 60 529, ČSN 33 2000-4-41, ČSN IEC 751, DIN 43 760 (původní norma)

Rožnov pod Radhoštěm, dne: 10.12.2007


Ing. Petr Brzezina
Vedoucí technického úseku

Společnost je zapsána v obchodní rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě v oddíle C, vložka 13728.

Tel.: +420 571-625571
Fax: +420 571-625572
E-mail: obchod@sensit.cz

Bank. spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm
Číslo účtu: 9536620217/0100
www.sensit.cz

IČ: 64087484
DIČ: CZ64087484